



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ №01/Б

г. Екатеринбург

«21» сентября 2015 г.

ООО «Актив», Лаборатория г. Советский, Восточная промзона, АЗС:

Наименование продукта:

ШИРОКАЯ ФРАКЦИЯ НЕФТЯНОГО ДИСТИЛЛЯТА

ТУ 0272-003-69426824-2015

№ п/п	Наименование показателя, Единицы измерения	Значение показателя по		
		Норма	Показания	Данным
1	Плотность при 20 °С кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	733,7
2	Массовая доля серы, % не более	ГОСТ 51947-2002	Не более 0,05	0,002
3	Фракционный состав °С: Температура начала перегонки, не ниже Конец кипения, не выше °С	ГОСТ 2177, ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007	28 160	28 °С 160 °С
4	Содержание воды	ГОСТ 2477	отсутствие	отсутствует
5	Испытание на медной пластине	ГОСТ 6321	выдерживает класс 1	выдерживает
6	Массовая доля механических примесей	ГОСТ 6370	отсутствие	отсутствует
7	Цвет	Бесцветная прозрачная жидкость		Бесцветный прозрачный

Заключение: соответствует требованиям.

Начальник лаборатории _____

м.п.

Поздеев А.В.

Генеральный директор ООО «АКТИВ»

Д.Ю. Шомполов

