



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ №01/ДТ

г. Екатеринбург

«31» августа 2015 г.

ООО «Актив», Лаборатория г. Полевской, пос. Зюзельский:

Наименование продукта:

СМЕСЬ УГЛЕВОДОРОДНАЯ МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

ТУ 0272-004-69426824-2015

№ п/п	Наименование показателя, Единицы измерения	Значение показателя по		
		Норма	Показания	Данным
1	Плотность при 20 °С кг/м ³	ГОСТ 3900-85	Не более 860	821,5
2	Массовая доля серы, %	ГОСТ 51947-2002	Не более 1.0	0,1
3	Фракционный состав °С: - 50% перегоняется при температуре Температура конца кипения	ГОСТ 2177-99	Не выше 280 Не выше 390	233 °С 365 °С
4	Содержание воды	ГОСТ 2477-65	отсутствие	отсутствует
5	Температура застывания, °С не выше:	ГОСТ 20287-91	Минус 5	-20 °С
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С:	ГОСТ 6356-75	Не ниже 40	40 °С
7	Содержание сероводорода	ГОСТ 1732371	отсутствие	отсутствует
8	Испытание на медной пластине	По ГОСТ 6321	выдерживает	выдерживает
9	Содержание механических примесей	ГОСТ 6370-83	отсутствие	отсутствует
10	Предельная температура фильтруемости	ГОСТ 22254		-13 °С
11	Температура помутнения	ГОСТ 5066		-10 °С

Заключение: соответствует требованиям ГОСТ Р 52368-2005 (европейскому стандарту EN 590:2004). ДТ Евро 2.

Начальник лаборатории _____

Поздеев А.В.

Генеральный директор ООО «АКТИВ» _____

Д.Ю. Шомполов

